

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

680000., Хабаровск, ул. Запарина, 76., Телефон (факс.): (4212) 32-45-26  
E-mail: dvost@dvost.gosnadzor.ru

г. Вяземский Хабаровского края  
(место составления акта)

« 14 » ноября 2018 г.  
(дата составления акта)  
15 часов 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Дальневосточным управлением Ростехнадзора муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Аван Вяземского  
муниципального района Хабаровского края.  
№ А-А71-1032/07-07

по адресу: 682946, Хабаровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. Школьная, 9

На основании: распоряжения № Р-А71-1032 от 20.09.2018  
(место проведения проверки)  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа с. Аван Вяземского муниципального района Хабаровского края  
(наименование юридического лица, фамилия, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)  
Дата и время проведения проверки: с 31.10-14.11. 2018

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/ 80 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Лазебная Т.А. ✓ *ЛЛ* 31.10.2018 09-00  
(заполняется при проведении выездной проверки)  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Брылёва Наталья Ивановна  
старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций  
указывается фамилии, имена, отчества (последние при наличии), должности экспертов  
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

6	16.2 *	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности?	<u>Пункт 1.4.4, прил 1 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
7	24 *	Отсутствует журнал с оформлением контрольных противоаварийных тренировок с оценкой результатов их проведения?	<u>Пункт 1.4.15 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
8	53.1 *	Отсутствует список работников, которые имеют право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования?	<u>Пункт 1.8.9 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
9	53.1 *	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий?	<u>Пункт 1.8.9 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
10	220 *	В организации не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников?	<u>Пункт 3.5.10 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
11	211 *	Отсутствуют графики по осмотру, чистке светильников	<u>Пункт 2.12.12 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
12	212.1 *	Не обеспечена организация проведения работ и проверок исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год?	<u>Пункт 2.12.16 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
13	239 *	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования?	<u>Пункты 3.4, 5.12 ПОТЭЭ</u>	Устранено в ходе проверки
14	244 *	В организации не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?	<u>Пункт 3.13 ПОТЭЭ</u>	Устранено в ходе проверки
15	69 *	В ЩР-2 не обеспечено,пищблока наличие запирающих устройств в РУ?	<u>Пункт 2.2.4 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
16	83.1 *	Электрощитовая. На электрических щитах отсутствуют надписи указывающие назначение присоединения.	<u>Пункт 2.2.20 ПТЭЭП</u>	Устранено в ходе проверки
17	77.1.2 *	Электрощитовая ВРУ- не отмечено положение рукоятки рубильника «вкл»; «откл»	п.2.2.15 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
18	76*	В пищеблоке не обозначены аппараты защиты и управления	п.2.2.14 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
19	8* *	техническое освидетельствование тепловых энергоустановок не проводится.	<u>Пункты 2.6.2, 2.6.3 ПТЭТЭ</u>	Устранено в ходе проверки
20	10* *	Не предоставлены планы (графики) ремонтов	<u>Пункт 2.7.3</u>	Устранено в

		тепловых энергоустановок, утвержденные руководителем организации:	<u>ПТЭТЭ</u>	ходе проверки
21	28* *	Отсутствует распорядительный документ о назначении руководителем организации смотровой комиссии и установления сроков проведения обязательных осмотров зданий и сооружений тепловых энергоустановок?	<u>Пункт 3.3.4</u> <u>ПТЭТЭ</u>	Устранено в ходе проверки
22	29* *; п. 31 **	Не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией?	<u>Пункт 3.3.4</u> <u>ПТЭТЭ</u>	Устранено в ходе проверки
23	19 **	Тепловой пункт. Не выполнены в натуре обозначения и номера оборудования запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, которые должны соответствовать обозначениям и номерам указанных в схемах и чертежах.	п.2.8.3 <u>ПТЭТЭ</u>	Устранено в ходе проверки
24	19 **	Отсутствуют паспорта на контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановках.	п.2.9.1;п.2.9.1 1 <u>ПТЭТЭ</u>	Устранено в ходе проверки
25	17 **	Отсутствует исполнительная схема тепловых сетей.	п.2.8.1;2.8.3 <u>ПТЭТЭ</u>	Устранено в ходе проверки

**Примечание :Нормативно правовые акты, нормативные документы:**

\* – порядковый номер, соответствующий номеру пункта проверочного листа (списка контрольных вопросов) согласно Приложению № 4 (потребители электрической энергии) к приказу ФСЭТАН от 21.12.2017 № 557;

\*\* – порядковый номер, соответствующий номеру пункта проверочного листа (списка контрольных вопросов) согласно Приложению № 5 (тепловые установки и сети) к приказу ФСЭТАН от 21.12.2017 № 557;

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированные Минюстом России от 22.01.2003 № 4145;

ПТЭТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, зарегистрированные в Минюсте России от 02.04.2003 № 4358;

ПОТЭЭУ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные в Минюсте России от 12.12.2013 № 30593.

• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**не выявлены**

• Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ	
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): <b>внесена.</b>	
<i>ГП</i> (подпись проверяющего)	<i>ВВ</i> (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в наличии (заполняется при проведении выездной проверки): <b>предоставлен.</b>	
<i>ГП</i> (подпись проверяющего)	<i>ВВ</i> (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы:	
1. Распоряжение № Р-А71-1032 от 20.09.2018.	
Подписи лиц, проводивших проверку: <i>ГП</i>	
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):	
Директор МБОУ СОШ с. Аван Лазебная Татьяна Александровна	
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)	
«14» ноября 2018 г.	<i>ВВ</i> (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:	
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)	

При проведении проверки присутствовали:

Директор Лазебная Татьяна Александровна

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

1. Предоставлена следующая документация:

- Устав МБОУ СОШ с. Аван утверждён 22.05.2015 постановлением администрации Вяземского муниципального района № 500.

- Приказ о назначении директора № 24 от 03.03.1992.

В ходе проверки выявлены нарушения:

№ п/п	№ пункта провер. листа (списка контроль. вопросов), к приказу ФСЭТАН от 21.12.2001 7 № 557	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица допустившие нарушения обязательных требований и правил в энергетике
1	5*	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о назначении лица ответственного за электрохозяйство и его заместителя	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
2	45.1*	Отсутствует генеральный план с нанесением зданий, сооружений и подземных коммуникациями?	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
3	4.2*	Отсутствует график ППР электрооборудования	п.1.6.1; п.1.6.3; п.2.12.12; п.2.2.39; п.2.7.9 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
4	50 *	В предоставленных схемах электроснабжения не указаны марка и сечение проводников.	п.1.8.6; 1.5.18; п.1.4.4 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
5	49 *	Электрические щиты и сборки- Не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме и техническом отчете по проведённым испытаниям и измерениям?	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки